

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2 Πυροσβεστήρες - Φωτιστικά Ασφαλείας- Σήματα Εξόδου - [Ερμάρια με λάστιχο (στα υφιστάμενα)]. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΘΕΛΕΙ Η ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΜΕΛΕΤΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 17-2-1989 (Ξενοδοχεία 24-10-2006)				ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 17-2-1989 (Ξενοδοχεία 24-10-2006)					
ΜΕΛΕΤΗ	ΕΤΗ ΠΙΣΤ/ΚΟΥ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	ΧΡΗΣΗ	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	ΕΤΗ ΠΙΣΤ/ΚΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ότι αφορά την παθητική Πυροπροστασία είναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΝΑΙ ΠΑΝΩ ΤΩΝ Τεσσάρων φιαλών	ανάλογα την χρήση	μαζί με την επιχείρηση	ΚΥΑ 31856/2003 (ΕΚΤΟΣ βιοτεχνιών)	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ή ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΠΟΥ περιλαμβάνεται στις παρακάτω χρήσεις	ΚΥΑ 31856/2003 (ΕΚΤΟΣ βιοτεχνιών)	μαζί με την επιχείρηση	ανάλογα την χρήση	ΝΑΙ ΠΑΝΩ ΤΩΝ Τεσσάρων Φιαλών	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΔΟΜΙΑ της Υπεύθυνης Δήλωσης ΟΡΘΗΣ ΕΚΤΕΛΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
			ΚΥΑ Δ3/14858/1993 (για ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ)		ΚΥΑ Δ3/14858/1993 (για ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ)				
			Υ.Α. Δ3/Α/οικ.6598/12 (άδεια χρήσης) Δ3/11346/2003		Υ.Α. Δ3/Α/οικ.6598/12 (άδεια χρήσης) Δ3/11346/2003				
			Δ3/Α/5286/97 & Δ3/Α/14413/98		Δ3/Α/5286/97 & Δ3/Α/14413/98				
			ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ						P <= 0,5 bar 0,5 bar <= P < 1 bar 50 mbar < P < 16 bar
ΟΧΙ	—	ΟΧΙ	Εγκ. Δ/γγ ή Α.Π.Σ 7600/700/1960	ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ	Π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 5)	ΟΧΙ	—	ΝΑΙ > 3 ορόφων	ΜΕ Οικοδ. Άδεια κάτω των 300 τ.μ. ή 20 άτομα Θ. Πληθυσμό γίνεται ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ με την 7600/700/1960 Εγκ. Δ/γγ ή Α.Π.Σ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	Π. Δ/ΓΜΑ 922/77	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	Π. Δ/ΓΜΑ 922/77	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	ΜΕΧΡΙ 40.000 CAL/H ή 45KW ΠΥΡ/ΠΑ ΟΡΟΦΗΣ 12 κιλών, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΤΕ ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΝΑΙ	8	ΝΑΙ > = 20 ΚΛΙΝΩΝ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, μέχρι 12 κλίνες (Άρθρο 16-18) από 13 κλίνες και πάνω αξιολόγηση (Άρθρο 16 - 22)	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Φοιτητικές εστίες, κατασκηνώσεις, κάμπινγκ, ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗ Ν. 4276/14)	Π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 6)	ΝΑΙ > = 20 ΚΛΙΝΩΝ	8	ΝΑΙ	ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΚΛΙΝΩΝ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ , ΜΕΧΡΙ 20 ΚΛΙΝΕΣ ΕΝΤΑΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
1. ΝΑΙ ΜΟΝΟ αν έχει μόνιμα συστήματα (πλην Συναγερμού & Τοπικής εφαρμογής)	5	ΝΑΙ	Η 16/2015 Πυρ/κη Διάταξη	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Δημόσια & Ιδιωτική Εκπαίδευση, Γυμνάσιο Λύκειο, Κολέγια, ΑΕΙ, ΙΕΚ, ΩΔΕΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Φροντιστήρια, (& χώροι αυτών)	Π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 7) Για μικρότερα των 6 ετών με διανυκτέρευση (Άρθρο 12Α)	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΧΡΙ 100 τ.μ. με την παθητική του κτιρίου χωρίς αλλαγή χρήσης (ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ).
2.ΟΧΙ (χωρίς μόνιμα συστήματα) ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΟΨΕΩΝ									
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	7600/700/1960 Εγκ.Δ/γγ ή Α.Π.Σ. & Π. Δ/ση 2/1979	ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, Βρεφκομεία, Βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί Σταθμοί Περιθαλψη ατόμων Ηλικιωμένων ή ασθενών μειωμένης σωματικής ή πνευματικής ικανότητας, Ύπνος & Υγιεινή Βρεφών και παιδιών κάτω των 6 ετών, Νοσοκομεία, Οι κλινικές, τα ψυχιατρεία, Οίκοι ευγηρίας, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ & ΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ	Π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 12Α)	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
1. ΝΑΙ ΜΟΝΟ αν έχει μόνιμα συστήματα (πλην Συναγερμού & Τοπικής εφαρμογής)	5	ΝΑΙ	Η 17/2016 Πυρ/κη Διάταξη	ΓΡΑΦΕΙΑ Οδοντιατρεία, Φυσικοθεραπεία, Ιατρεία χωρίς κλίνη, Γραφεία τελετών, Ινστιτούτα Αισθητικής, Πολυιατρεία Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ). Τράπεζες & πρακτορεία τυχερών παιγνίων <=70 τ. μέτρα,	Π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 8)	ΝΑΙ	5	ΠΑΘΗΤΙΚΗ	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
2.ΟΧΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΟΨΕΩΝ									
ΘΕΛΕΙ ΜΕΛΕΤΗ αν το εμβαδόν : β) Ζ1=>500 τ.μ. γ)Ζ2 =>250 τ.μ. γ)ΧΕΙΡ χώρο κοινού	5	ΝΑΙ	Η 8γ/2007 Π. Δ/ση & ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΧΡΙ 50 ΑΤΟΜΑ (Χωρίς Διαχωρισμό)	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ φαρμακεία, Κομμωτήρια, Ινστιτούτα καλωπισμού, ραφεία,Υποδηματοποιεία, Κυλικεία, Ταχυδρομικά καταστήματα, Μονάδες διανομής, κτλ.	Π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 9)	ΝΑΙ	5	ΠΑΘΗΤΙΚΗ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ): 1.Εως 49 άτομα Θεωρητικό πληθυσμό ΜΠΟΡΕΙ με την Εγκ.Δ/γγ ή Α.Π.Σ. 7600/700/1960 να γίνει ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΟΥ. 2.Εως 37KW ισχύ ή 70KW θερμική να γίνει ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ χωρίς αλλαγή χρήσης
ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΜΕΛΕΤΗ αν το εμβαδόν : α) Ζ0=ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ β) Ζ1=< 500 τ.μ. γ)Ζ2 <= 250 τ.μ. ΤΟΤΕ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΟΨΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ									
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝ 1.Θέλει ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ, 2.Αν κάνει Χρήση υγραερίου, 3.Πώληση υγραερίου, 4.Έχει μόνιμα συστήματα.	ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ			ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ πεί κατευθείαν στο Δήμο 1. Οπωροπωλείο, Κρεοπωλείο, Παντοπωλείο, Πτηνοπωλείο, Αυγοπωλείο, Ιχθυοπωλείο, Γαλακτοπωλείο, Πρατήριο κατεψυγμένων, Καφεκοπτείο, Πρατήριο ελαίων και λιπών, Πρατήριο Γάλακτος & ειδών Ζαχαροπλαστικής, Πρατήριο Άρτου,Πρατήριο έτοιμου φαγητού, Κατάστημα ξηρών καρπών & Ζαχαρωδών προϊόντων, Κάβα εμφιαλωμένων ποτών, κατάστημα διάθεσης προϊόντων Αλλαντοποιείας, 2. Κομμωτήριο, Κουρείο, κατάστημα περποίησης Χεριών - ποδιών, Εργαστήριο δερματοστίξιας.	ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ πεί κατευθείαν στο Δήμο 1. Οπωροπωλείο, Κρεοπωλείο, Παντοπωλείο, Πτηνοπωλείο, Αυγοπωλείο, Ιχθυοπωλείο, Γαλακτοπωλείο, Πρατήριο κατεψυγμένων, Καφεκοπτείο, Πρατήριο ελαίων και λιπών, Πρατήριο Γάλακτος & ειδών Ζαχαροπλαστικής, Πρατήριο Άρτου,Πρατήριο έτοιμου φαγητού, Κατάστημα ξηρών καρπών & Ζαχαρωδών προϊόντων, Κάβα εμφιαλωμένων ποτών, κατάστημα διάθεσης προϊόντων Αλλαντοποιείας, 2. Κομμωτήριο, Κουρείο, κατάστημα περποίησης Χεριών - ποδιών, Εργαστήριο δερματοστίξιας.			

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝ έχει μόνιμα συστήματα ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΟΨΕΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ			Η 3/2015 Π. Δ/ξη	ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΥ κοινωνικές, οικονομικές, Πολιτιστικές, Θρησκευτικές, Ψυχαγωγικές, Επιστημονικές, Αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, Τράπεζες & πρακτορεία τυχρών παιγνίων >70 τ. μέτρα , συνεδριακά κέντρα, παιδότοποι, ΚΑΠΗ, ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, σχολές χορού, μουσεία, δικαστήρια, αίθουσες συμβουλίων, γυμναστήρια, κτλ. ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ τους χώρους σε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ όπως εστιατόρια κτλ. & ΤΙΣ ΛΥΟΜΕΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με εύκαμπτο περιβλήμα (τέντα)	1. Πληθυσμός > 50 ατόμων με το Π.Δ/γμα 71/1988 (Άρθρο 10). 2.(Από ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) Πληθυσμός <=50 ατόμων με την Εγκ. Δ/γή Α.Π.Σ 7600/700/1960 Θέατρα - Χώροι παραστάσεων Πληθυσμός > 50 ατόμων με το Π.Δ/γμα 71/1988 (Άρθρο 10).				ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ με την 3/2015 Π. Δ/ξη ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ μόνιμα συστήματα ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΟΨΕΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	Η 11/2003 Π. Δ/ξη	ΛΥΟΜΕΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με εύκαμπτο περιβλήμα (τέντα)	Η 11/2003 Π. Δ/ξη	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΜΕΛΕΤΗ Υπαίθρια εγκατάσταση κάτω των < 2000 Ατόμων			Η 3/2015 Π. Δ/ξη	ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , Κτίρια ή τμήματα κτιρίων υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους κτιρίων και οικοπέδων καθώς και στους βοηθητικούς χώρους αυτών (Γήπεδα, ποδοσφαίρου - Μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, αντισφαίρισης, κολυμβητηρίων). Εξαιρούνται Χώροι Συνυλίων & εμπορικές εκθέσεις.	Το Π.Δ/γμα 71/1988 (Άρθρο 10).				
ΝΑΙ	1			ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ	αν η ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΕΟΤ τότε Π.Δ. 71/88 (Άρθρο 6)	ΝΑΙ	1	ΝΑΙ	
ΝΑΙ	1	ΝΑΙ	Π.Δ. 455/1979	ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΩΝ κτλ. απλοί & με ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	Το 71/88 (Άρθρο 13) ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΤΩΝ 10 ΘΕΣΕΩΝ (διαφορετικά με την χρήση του κτιρίου)	ΝΑΙ	1	ΝΑΙ	ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΛΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 6 ΜΗΝΕΣ
			Εγκ. Δ/γή Α.Π.Σ 7600/700/1960	ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΟΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	Το 71/88 (Άρθρο 13) ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΤΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ (διαφορετικά με την χρήση του κτιρίου)				
ΝΑΙ	3	ΝΑΙ	Κ.Υ.Α. 16085 Φ. 700.1/2009	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (ΕΣΑ) για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων, και λοιπές εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών της Ν. Αυτ/σης.	Παθητική με το Π. Δ/γμα 71/1988 (Άρθρο 11) & Π.Δ. 78/1988 (με Υγραέριο) Ενεργητική Κ.Υ.Α. 16085 Φ. 700.1/2009	ΝΑΙ	3	ΝΑΙ	ΓΙΑ χρήσεις, εμπορική, βιομηχανία -βιοτεχνία, σταθμός αυτοκινήτων ή αποθήκευση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ Ν.4199/13
ΝΑΙ	3	ΝΑΙ	ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ. 1224/1981, Ν. 2801/2000 & Π.Δ. 118/2012 ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ. 465/70, 2801/2000, & Π.Δ. 118/2012 Π. Δ. 595/84 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Υ.Α. 5063/184/2000 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ Υ.Α. 13935/930/2014	ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	ΠΑΘΗΤΙΚΗ με το Π.Δ. 71/88 (Άρθρο 8 ή 9 & 13) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ Π. Δ. 595/84 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Υ.Α. 5063/184/2000 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ Υ.Α. 13935/930/2014	ΝΑΙ	3	ΝΑΙ	
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	Εγκ. Δ/γή Α.Π.Σ 7600/700/1960	ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ	Π. Δ. 71/88 (Άρθρο 12β)	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	ΚΥΑ Φ.15/1589/06 Εγκ. Δ/γή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΤΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ, ΚΟΜΒΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	Π. Δ. 71/88(Άρθρο) Εγκ. Δ/γή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	Εγκ. Δ/γή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εγκ. Δ/γή Α.Π.Σ 7600/700/1960	ΚΑΝΤΙΝΕΣ (σταθερές), ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ	Εγκ. Δ/γή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εγκ. Δ/γή Α.Π.Σ 7600/700/1960	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
ΝΑΙ Αν έχει μόνιμα συστήματα ΑΘΕΩΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	—	ΟΧΙ	Κ.Υ.Α. Φ.15/1589/06 Κ.Υ.Α. Φ.15/1589/06	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ (Κατηγορίας<=Αα) Εργαστήρια, Αποθήκες, Επεξεργασία προϊόντων, αποθήκες πρώτων υλών & Αγαθών. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ (Κατηγορίας>Αα)	Παθητική Π. Δ. 71/88 (Άρθρο 11), Ενεργητική ΚΥΑ Φ.15/1589/06	ΟΧΙ	—	ΝΑΙ αν είναι για ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ	
ΝΑΙ	8	ΝΑΙ	Υ.Α. 10451/929/1988 Κ.Υ.Α. Δ7/Φ1/4817/90 Κ.Υ.Α.7376/1991	ΠΕΠΙΣΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	Υ.Α. 10451/929/1988 Κ.Υ.Α. Δ7/Φ1/4817/90 Κ.Υ.Α.7376/1991	ΝΑΙ	8	ΝΑΙ	
			Κ.Υ.Α. Φ.15/1589/06 & Κ.Υ.Α. 3329/89	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ	Κ.Υ.Α. Φ. 15/1589/06 & Κ.Υ.Α. 3329/89				

ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	Π. Δ/ΞΗ 6/1996	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ	Π. Δ. 71/88 (Άρθρο 11)	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	ΚΥΑ Δ3/14858/1993	ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ	ΚΥΑ Δ3/14858/1993	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΥΓΡΑΕΡΙΑ,ΚΥΑ Δ3/14858/1993 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ, 34458/90 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Υ.Α. 34628/85 & ΚΥΑ Π. 7086/88 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΑ από 28-6-1991 ΦΕΚ 578/8/29-7-91 και εταιρείες ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΥΓΡΑΕΡΙΑ, Δ3/14858/1993 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ, 34458/90 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Υ.Α. 34628/85 & ΚΥΑ Π. 7086/88 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΑ από 28-6-1991 ΦΕΚ 578/8/29-7-91 και εταιρείες ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
ΝΑΙ			Αποθήκες 6/1996 Π.Δ/ξη	ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	Π. Δ. 71/88 (Άρθρο 11) ή (9 για Εκθέσεις Αυτοκινήτων)			ΝΑΙ	
			Έκθεση αυτοκινήτων 8γ/2007 Π. Δ/ξη					ΝΑΙ	
			ΝΡΡΑ418 & ΝΡΡΑ 409	ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ / ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	ΝΡΡΑ418 & ΝΡΡΑ 409				
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	Π. Δ/ξη 10 /2002	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	Π. Δ/ξη 10 /2002	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
			Π. Δ/ξη 9 /2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	Π. Δ/ξη 9 /2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.				
ΑΥΤΟΨΙΑ	1	ΝΑΙ	Εγκ. Δ/γνή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	ΑΝΘΡΑΚΟΚΑΜΙΝΑ ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	Εγκ. Δ/γνή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	ΝΑΙ	1	ΑΥΤΟΨΙΑ	

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Π. Δ/ξη 12/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας 011040/54613247 κωδ. ΒΕ (κατάθεση 10 ευρώ)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Π. Δ/ξη 13/2013	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Π. Δ/ξη 14/2014	ΑΝ υπάρχει ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ή ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ (sprigler) ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (αναλυτικά και με πλήρη στοιχεία)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Π. Δ/ξη 15/2014	