

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2 Πυροσβεστήρες - Φωτιστικά Ασφαλείας- Σήματα Εξόδου - [Ερμάριο με λάστιχο (στα υφιστάμενα)], ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΣΧΕΤΑ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ή ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΜΕΛΕΤΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ (αίτηση) ΠΡΙΝ ΤΙΣ 17-2-1989 (Ξενοδοχεία 24-10-2006)				ΧΡΗΣΗ	ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ (αίτηση) ΜΕΤΑ ΤΙΣ 17-2-1989 (Ξενοδοχεία 24-10-2006)				ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ότι αφορά την παθητική Πυροπροστασία είναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ	
ΜΕΛΕΤΗ	ΕΤΗ ΠΙΣΤ/ΚΟΥ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ		ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	ΕΤΗ ΠΙΣΤ/ΚΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ		
ΝΑΙ ΠΑΝΩ ΤΩΝ Τεσσάρων φιαλών	ανάλογα την χρήση	μαζί με την επιχείρηση	ΚΥΑ 31856/2003 (ΕΚΤΟΣ βιοτεχνιών)	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ή ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΠΟΥ περιλαμβάνεται στις παρακάτω χρήσεις	ΚΥΑ 31856/2003 (ΕΚΤΟΣ βιοτεχνιών)	μαζί με την επιχείρηση	ανάλογα την χρήση	ΝΑΙ ΠΑΝΩ ΤΩΝ Τεσσάρων Φιαλών	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ της Υπεύθυνης Δήλωσης ΟΡΘΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	
			ΚΥΑ Δ3/14858/1993 (για ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ)							
			Υ.Α. Δ3/Α/οικ.6598/12 (άδεια χρήσης)							
			Δ3/11346/2003							
			Δ3/Α/5286/97 & Δ3/Α/14413/98	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	Υ.Α. Δ3/Α/οικ.6598/12 (άδεια χρήσης)				P <= 0,5 bar	
					Δ3/11346/2003					0,5 bar <= P < 1bar
					Δ3/Α/5286/97 & Δ3/Α/14413/98					50 mbar < P < 16 bar
ΟΧΙ	—	ΟΧΙ	Εγκ. Δ/γγ ή Α.Π.Σ 7600/700/1960	ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ	Π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 5)	ΟΧΙ	—	ΝΑΙ > 3 ορόφων	ΜΕ Οικοδ. Αδεια κάτω των 300 τ.μ. ή 20 άτομα Θ. Πληθυσμό γίνεται ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ με την 7600/700/1960 Εγκ. Δ/γγ ή Α.Π.Σ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ	
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	Π. Δ/ΓΜΑ 922/77	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	Π. Δ/ΓΜΑ 922/77	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	ΜΕΧΡΙ 40.000 CAL/H ή 45KW ΚΑΥΣΤΗΡΑ, ΠΥΡ/ΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 12κιλών & φορητούς πυροσβεστήρες. ΑΝ ΕΙΝΑΙ >45KW και ΕΩΣ 10.000 Λίτρα πετρέλαιο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ α)Πυροδιαμέρισμα β)Τοπική εφαρμογή γ)Ένα πυρ/ρα CO2 έξι κιλών & ένα σκόνης των δώδεκα (12)κιλών. ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 10.000 Λίτρων τέσσερις (4) πυροσβεστήρες	
ΝΑΙ	8	ΝΑΙ > = 20 ΚΛΙΝΩΝ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, μέχρι 12 κλίνες (Άρθρο 16-18) από 13 κλίνες και πάνω αξιολόγηση (Άρθρο 16 - 22)	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Φοιτητικές εστίες, κατασκηνώσεις, κάμπινγκ, ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (ΛΙΜΝΟΠΟΛΗ Ν. 4276/14)	Π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 6)	ΝΑΙ > = 20 ΚΛΙΝΩΝ	8	ΝΑΙ	ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΚΛΙΝΩΝ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΜΕΧΡΙ 20 ΚΛΙΝΕΣ ΕΝΤΑΞΕΤΕ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	
1. ΝΑΙ ΜΟΝΟ αν έχει μόνιμα συστήματα (πλην Συναγερμού & Τοπικής εφαρμογής)	5	ΝΑΙ	Η 16/2015 Πυρ/κη Διάταξη	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Δημόσια & Ιδιωτική Εκπαίδευση, Γυμνάσιο Λύκειο, Κολέγια, ΑΕΙ, ΙΕΚ, ΩΔΕΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Φροντιστήρια, (& χώροι αυτών)	Π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 7) Για μικρότερα των 6 ετών με διανυκτέρευση (Άρθρο 12Α)	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΧΡΙ 100 τ.μ. με την παθητική του κτιρίου χωρίς αλλαγή χρήσης (ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ).	
2.ΟΧΙ (χωρίς μόνιμα συστήματα) ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΟΦΕΩΝ										
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	7600/700/1960 Εγκ.Δ/γγ ή Α.Π.Σ. & Π. Δ/ξη 2/1979	ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, Βρεφοκομεία, Βρεφικοί, παιδικό και βρεφονηπιακό Σταθμοί Περιθαλίψη ατόμων Ηλικιωμένων ή ασθενών μειωμένης σωματικής ή πνευματικής ικανότητας, Ύπνος & Υγιεινή Βρεφών και παιδιών κάτω των 6 ετών, Νοσοκομεία, Οι κλινικές, τα ψυχιατρεία, Οίκοι ευγηρίας, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ & ΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ	Π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 12Α)	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ		
1. ΝΑΙ ΜΟΝΟ αν έχει μόνιμα συστήματα (πλην Συναγερμού & Τοπικής εφαρμογής)	5	ΝΑΙ	Η 17/2016 Πυρ/κη Διάταξη	ΓΡΑΦΕΙΑ Οδοντιατρεία, Φυσικοθεραπεία, Ιατρεία χωρίς κλίνη, Γραφεία τελετών, Ισοτιούτα Αισθητικής, Πολιατρεία Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ). Τράπεζες & πρακτορεία τυχερών παιγνίων <=70 τ. μέτρα,	Π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 8)	ΝΑΙ	5	ΠΑΘΗΤΙΚΗ	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	
2.ΟΧΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΟΦΕΩΝ										
ΘΕΛΕΙ ΜΕΛΕΤΗ αν το εμβαδόν : β) Ζ1=>500 τ.μ. γ)Ζ2 =>250 τ.μ. γ)ΕΧΕΙ χώρο κοινού	5	ΝΑΙ	Η 8γ/2007 Π. Δ/ξη & ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΧΡΙ 50 ΑΤΟΜΑ (Χωρίς Διαχωρισμό)	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ φαρμακεία, Κομμωτήρια, Ισοτιούτα καλωσιευμού,	Π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 9)	ΝΑΙ	5	ΠΑΘΗΤΙΚΗ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ): 1.Εως 49 άτομα Θεωρητικό πλήθος ΜΠΟΡΕΙ με την Εγκ. Α/ν ή Α.Π.Σ. 7600/700/1960 να γίνει ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΟΥ.	
ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΜΕΛΕΤΗ αν το εμβαδόν : α) Ζ0=ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ β) Ζ1=< 500 τ.μ. γ)Ζ2 <= 250 τ.μ. ΤΟΤΕ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΟΦΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ										
ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ						ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ				

<p>ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝ 1.Θέλει ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ, 2.Αν κάνει Χρήση υγραερίου, 3.Πώληση υγραερίου, 4.Έχει μόνιμα συστήματα.</p>	<p>ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ πάει κατευθείαν στο Δήμο 1. Οπιορωπυλίο, Κρεσποπυλίο, Παντοπυλίο, Πτηνοπυλίο, Αυγοπυλίο, Ιχθυοπυλίο, Γαλακτοπυλίο, Πρατήριο κατεψυγμένων, Καφεκοπτείο, Πρατήριο ελαίων και λιπών, Πρατήριο Γάλακτος & ειδών Ζαχαροπλαστικής, Πρατήριο Άρτου,Πρατήριο έτοιμου φαγητού, Κατάστημα ξηρών καρπών & Ζαχαρωδών προϊόντων, Κάβα εμφιαλωμένων ποτών, κατάστημα διάθεσης προϊόντων Αλλαντοποιείας, 2. Κομμωτήριο, Κουρείο, κατάστημα περποίησης Χεριών - ποδιών, Εργαστήριο δερματοσυστίδας.</p>			<p>ραφεία,Υποδηματοποιεία, Κυλικεία, Ταχυδρομικά καταστήματα, Μονάδες διανομής, κτλ.</p>		<p>ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ πάει κατευθείαν στο Δήμο 1. Οπιορωπυλίο, Κρεσποπυλίο, Παντοπυλίο, Πτηνοπυλίο, Αυγοπυλίο, Ιχθυοπυλίο, Γαλακτοπυλίο, Πρατήριο κατεψυγμένων, Καφεκοπτείο, Πρατήριο ελαίων και λιπών, Πρατήριο Γάλακτος & ειδών Ζαχαροπλαστικής, Πρατήριο Άρτου,Πρατήριο έτοιμου φαγητού, Κατάστημα ξηρών καρπών & Ζαχαρωδών προϊόντων, Κάβα εμφιαλωμένων ποτών, κατάστημα διάθεσης προϊόντων Αλλαντοποιείας, 2. Κομμωτήριο, Κουρείο, κατάστημα περποίησης Χεριών - ποδιών, Εργαστήριο δερματοσυστίδας.</p>			<p>2.Εως 37ΚW ισχύ ή 70ΚW θερμική η γίνεται ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ χωρίς αλλαγή χρήσης</p>
<p>ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝ έχει μόνιμα συστήματα ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΟΨΕΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ</p>			<p>H 3/2015 Π. Δ/ξη</p>	<p>ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΥ κοινωνικές, οικονομικές, Πολιτιστικές, Θρησκευτικές, Ψυχαγωγικές, Επιστημονικές, Αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, Τράπεζες & πρακτορεία τυχερών παιγνίων >70 τ. μέτρα, συνεδριακά κέντρα, παιδότοποι, ΚΑΠΗ, ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, σχολές χορού, μουσεία, δικαστήρια, αίθουσες συμβουλίων, γυμναστήρια, κτλ. ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ τους χώρους σε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ όπως εστιατόρια κτλ. & ΤΙΣ ΛΥΟΜΕΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με εύκαμπτο περιβλημα (τέντα)</p>	<p>1. Πληθυσμός > 50 ατόμων με το Π.Δ/γμια 71/1988 (Άρθρο 10). 2.(Από ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) Πληθυσμός <=50 ατόμων με την Εγκ. Δ/γ/ή Α.Π.Σ 7600/700/1960</p>				<p>ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ με την 3/2015 Π. Δ/ξη. ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ μόνιμα συστήματα ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΟΨΕΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ</p>
<p>ΝΑΙ</p>	<p>5</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>Κέντρα Διασκέδασης, Κινηματογράφου ανω των 200 ατόμων Β.Δ. 15/1956 όπως Θέατρα Χώροι παραστάσεων, μεγαλύτερα των >50 ατόμων Το Π.Δ/γμια 71/1988 (Άρθρο 10) & Ν.4229/2014</p>	<p>ΛΥΟΜΕΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με εύκαμπτο περιβλημα (τέντα)</p>	<p>Θέατρα - Χώροι παραστάσεων Πληθυσμός > 50 ατόμων με το Π.Δ/γμια 71/1988 (Άρθρο 10).</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>5</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ, με συνολική θερμική ισχύ συσκευών καύσης >50 KW ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ) ΚΥΑ 31856/ 2003 παρ.2.8.2. (ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΥζίΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΩΡΟΣ)</p>
<p>ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΜΕΛΕΤΗ Υπαίθρια εγκατάσταση κάτω των < 2000 Ατόμων Στις άλλες περιπτώσεις ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ</p>			<p>H 3/2015 Π. Δ/ξη</p>	<p>ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, Κτίρια ή τμήματα κτιρίων υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους κτιρίων και οικοπέδων καθώς και στους βοηθητικούς χώρους αυτών (Γήπεδα, ποδοσφαιρού - Μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, αντισφαίρισης, κολυμβητήριον). Εξαιρούνται Χώροι Συνεσουλών & εμπορικές εκθέσεις.</p>	<p>Το Π.Δ/γμια 71/1988 (Άρθρο 10).</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>5</p>	<p>ΝΑΙ</p>	
<p>ΝΑΙ</p>	<p>1</p>			<p>ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ</p>	<p>αν η ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΕΟΤ τότε Π.Δ. 71/88 (Άρθρο 6)</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>1</p>	<p>ΝΑΙ</p>	
<p>ΝΑΙ</p>	<p>1</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>Π.Δ. 455/1979</p>	<p>ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΩΝ κτλ. απλοί & με ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ</p>	<p>Το 71/88 (Άρθρο 13) ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΤΩΝ 10 ΘΕΣΕΩΝ (διαφορετικά με την χρήση του κτιρίου)</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>1</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 6 ΜΗΝΕΣ</p>
<p>ΝΑΙ</p>	<p>3</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>Κ.Υ.Α. 16085 Φ. 700.1/2009</p>	<p>ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (ΕΣΑ) για φωτοσκόφρωση εμπορευμάτων, Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων, και λοιπές εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών της Ν. Αυτ/σης.</p>	<p>Παθητική με το Π. Δ/γμια 71/1988 (Άρθρο 11) & Π.Δ. 78/1988 (με Υγραέριο) Ενεργητική Κ.Υ.Α. 16085 Φ. 700.1/2009</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>3</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΓΙΑ χρήσεις, εμπορική, βιομηχανία -βιοτεχνία, σταθμός αυτοκινήτων ή αποθήκευση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ Ν.4199/13</p>
<p>ΝΑΙ</p>	<p>3</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ. 1224/1981, Ν. 2801/2000 & Π.Δ. 118/2012 ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ. 465/70, 2801/2000, & Π.Δ. 118/2012 Π. Δ. 595/84</p>	<p>ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ</p>	<p>ΠΑΘΗΤΙΚΗ με το Π.Δ. 71/88 (Άρθρο 8 ή 9 & 13) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>3</p>	<p>ΝΑΙ</p>	
<p>ΝΑΙ</p>	<p>5</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Υ.Α. 5063/184/2000 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ Υ.Α. 13935/930/2014</p>	<p>ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ</p>	<p>ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Υ.Α. 5063/184/2000 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ Υ.Α. 13935/930/2014</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>5</p>	<p>ΝΑΙ</p>	
<p>ΝΑΙ</p>	<p>5</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>Εγκ. Δ/γ/ή Α.Π.Σ 7600/700/1960</p>	<p>ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ</p>	<p>Π. Δ. 71/88 (Άρθρο 12β)</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>5</p>	<p>ΝΑΙ</p>	
<p>ΝΑΙ</p>	<p>5</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>ΚΥΑ Φ.15/1589/06</p>	<p>ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ</p>	<p>Π. Δ. 71/88(Άρθρο)</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>5</p>	<p>ΝΑΙ</p>	
<p>ΝΑΙ</p>	<p>5</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>Εγκ. Δ/γ/ή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.</p>	<p>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΤΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ, ΚΩΜΒΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ</p>	<p>Εγκ. Δ/γ/ή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>5</p>	<p>ΝΑΙ</p>	
<p>ΝΑΙ</p>	<p>5</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>Εγκ. Δ/γ/ή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.</p>	<p>ΚΑΝΤΙΝΕΣ (σταθερές), ΥΠΑΙΘΡΙΑΙΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ</p>	<p>Εγκ. Δ/γ/ή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>5</p>	<p>ΝΑΙ</p>	
<p>ΝΑΙ</p>	<p>5</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>Εγκ. Δ/γ/ή Α.Π.Σ 7600/700/1960</p>	<p>ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ</p>	<p>Εγκ. Δ/γ/ή Α.Π.Σ 7600/700/1960</p>	<p>ΝΑΙ</p>	<p>5</p>	<p>ΝΑΙ</p>	

ΝΑΙ Αν έχει μόνιμα συστήματα ΑΘΕΩΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	—	ΟΧΙ	Κ.Υ.Α. Φ.15/1589/06 Κ.Υ.Α. Φ.15/1589/06	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ (Κατηγορίας<=Αα) Εργαστήρια, Αποθήκες, Επεξεργασία προϊόντων, αποθήκες πρώτων υλών & Αγαθών.	Παθητική Π. Δ. 71/88 (Άρθρο 11), Ενεργητική ΚΥΑ Φ.15/1589/06	ΟΧΙ	—	ΝΑΙ αν είναι για ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ	
ΝΑΙ	8	ΝΑΙ	Υ.Α. 10451/929/1988 Κ.Υ.Α. Δ7/Φ1/4817/90 Κ.Υ.Α.7376/1991	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ (Κατηγορίας>Αα) ΠΕΠΙΣΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	Υ.Α. 10451/929/1988 Κ.Υ.Α. Δ7/Φ1/4817/90 Κ.Υ.Α.7376/1991	ΝΑΙ	8	ΝΑΙ	
			Κ.Υ.Α. Φ.15/1589/06 & Κ.Υ.Α. 3329/89	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ	Κ.Υ.Α. Φ.15/1589/06 & Κ.Υ.Α. 3329/89				
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	Π. Δ/ΞΗ 6/1996	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ	Π. Δ. 71/88 (Άρθρο 11)	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	ΚΥΑ Δ3/14858/1993	ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ	ΚΥΑ Δ3/14858/1993	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΑ Δ3/14858/1993 ΔΙΪΛΙΣΤΗΡΙΑ, 34458/90 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Υ.Α. 34628/85 & ΚΥΑ Π. 7086/88 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΑ από 28-6-1991 ΦΕΚ 578/8/29-7-91 και εταιρείες ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΥΓΡΑΕΡΙΑ, Δ3/14858/1993 ΔΙΪΛΙΣΤΗΡΙΑ, 34458/90 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Υ.Α. 34628/85 & ΚΥΑ Π. 7086/88 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΑ από 28-6-1991 ΦΕΚ 578/8/29-7-91 και εταιρείες ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
ΝΑΙ			Αποθήκες 6/1996 Π.Δ/ξη	ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	Π. Δ. 71/88 (Άρθρο 11) ή (9 για Εκθέσεις Αυτοκινήτων)			ΝΑΙ	
			Έκθεση αυτοκινήτων 8γ/2007 Π. Δ/ξη					ΝΑΙ	
			ΝΡΡΑ418 & ΝΡΡΑ 409	ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ / ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	ΝΡΡΑ418 & ΝΡΡΑ 409				
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	Π. Δ/ξη 10 /2002	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	Π. Δ/ξη 10 /2002	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
			Π. Δ/ξη 9 /2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ - ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	Π. Δ/ξη 9 /2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.				
ΑΥΤΟΨΙΑ	1	ΝΑΙ	Εγκ. Δ/γλή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	ΑΝΘΡΑΚΟΚΑΜΙΝΑ ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	Εγκ. Δ/γλή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	ΝΑΙ	1	ΑΥΤΟΨΙΑ	

Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων Γρηγορίου Ε'14 Γραφείο Πυρασφαλείας Τηλ. 28210 84120 - 122 - 112. ΦΑΞ. 28210 84125. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Π. Δ/ξη 12/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας 011040/54613247 κωδ. ΒΕ (κατάθεση 10 ευρώ)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Π. Δ/ξη 13/2013	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Π. Δ/ξη 14/2014	ΑΝ υπάρχει ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ή ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ (sprigler) ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (αναλυτικά και με πλήρη στοιχεία)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Π. Δ/ξη 15/2014	