

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2 Πυροσβεστήρες - Φωτιστικά Ασφαλείας- Σήματα Εξόδου - [Ερμάριο με λάστιχο (στα υφιστάμενα)], **ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΣΧΕΤΑ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ή ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΜΕΛΕΤΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ.**

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 17-2-1989 (Ξενοδοχεία 24-10-2006)				ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 17-2-1989 (Ξενοδοχεία 24-10-2006)						
ΜΕΛΕΤΗ	ΕΤΗ ΠΙΣΤ/ΚΟΥ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	ΧΡΗΣΗ	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	ΕΤΗ ΠΙΣΤ/ΚΟΥ	ΜΕΛΕΤΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
ΝΑΙ ΠΑΝΩ ΤΩΝ Τεσσάρων φιαλών	ανάλογα την χρήση	μαζί με την επιχείρηση	ΚΥΑ 31856/2003 (ΕΚΤΟΣ βιοτεχνιών)	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ή ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΠΟΥ περιλαμβάνεται στις παρακάτω χρήσεις	ΚΥΑ 31856/2003 (ΕΚΤΟΣ βιοτεχνιών)	μαζί με την επιχείρηση	ανάλογα την χρήση	ΝΑΙ ΠΑΝΩ ΤΩΝ Τεσσάρων Φιαλών	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ της Υπεύθυνης Δίπλωσης ΟΡΦΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	
			ΚΥΑ Δ3/14858/1993 (για ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ)		ΚΥΑ Δ3/14858/1993 (για ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ)					
			. . 3/ / .6598/12 ()		. . 3/ / .6598/12 ()				P<= 0,5 bar	
			3/11346/2003		3/11346/2003				0,5 bar <= P < 1bar	
			3/ /5286/97 & 3/ /14413/98		3/ /5286/97 & 3/ /14413/98				50 mbar < P < 16 bar	
ΟΧΙ	—	ΟΧΙ	Εγκ. Δ/γής Α.Π.Σ 7600/700/1960		Π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 5)		ΟΧΙ	—	ΝΑΙ > 3 ορόφων ΜΕ Οικοδ. Άδεια κάτω των 300 τ.μ. ή 20 άτομα Θ. Πληθυσμό γίνεται ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ με την 7600/700/1960 Εγκ. Δ/γής Α.Π.Σ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ	
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	Π. Δ/ΓΜΑ 922/77	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	Π. Δ/ΓΜΑ 922/77		ΝΑΙ	5	ΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 40.000 CAL/Η ή 45KW ΠΥΡ/ΡΑ ΟΡΟΦΗΣ 12 κλών, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΤΕ ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
ΝΑΙ	8	ΝΑΙ > = 20 ΚΛΙΝΩΝ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, μέχρι 12 κλίνες (Άρθρο 16-18) από 13 κλίνες και πάνω αξιολόγηση (Άρθρο 16 - 22)	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Φοιτητικές εστίες, κατασκηνώσεις, κάμπινγκ, ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗ Ν. 4276/14)	Π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 6)		ΝΑΙ > = 20 ΚΛΙΝΩΝ	8	ΝΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΚΛΙΝΩΝ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ , ΜΕΧΡΙ 20 ΚΛΙΝΕΣ ΕΝΤΑΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	
ΜΟΝΟ αν έχει μόνιμα συστήματα (πλην Συναγερμού & Τοπικής εφαρμογής)			16/2015 Πυρ/κη Διάταξη	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Δημόσια & Ιδιωτική Εκπαίδευση, Γυμνάσιο Λύκειο, Κολέγια, ΑΕΙ, ΙΕΚ, ΩΔΕΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Φροντιστήρια, (& χώροι αυτών)	Π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 7) Για μικρότερα των 6 ετών με διανυκτέρευση (Άρθρο 12Α)				ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΧΡΙ 100 τ.μ. με την παθητική του κτιρίου χωρίς αλλαγή χρήσης (ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ). ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 16/2015 Π. Δ/ση κατευθειαν ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΨΕΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤ/ΚΟΥ	
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	7600/700/1960 Εγκ.Δ/γής Α.Π.Σ. & Π. Δ/ση 2/1979	ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, Βρεφκομεία, Βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί Σταθμοί Περιθαλψη ατόμων Ηλικιωμένων ή ασθενών μειωμένης σωματικής ή πνευματικής ικανότητας, Ύπνος & Υγιεινή Βρεφών και παιδιών κάτω των 6 ετών, Νοσοκομεία, Οι κλινικές, τα ψυχιατρεία, Οίκοι ευγηρίας, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ & ΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ	Π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 12Α)		ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	Εγκ. Δ/γής Α.Π.Σ 7600/700/1960	ΓΡΑΦΕΙΑ Οδοντιατρεία, Φυσικοθεραπεία, Ιατρεία χωρίς κλίνη, Γραφεία τελετών, Ινστιτούτα Αισθητικής, Πολυιατρεία Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ). Τράπεζες & πρακτορεία τυχερών παιγνίων <=70 τ. μέτρα,	Π. Δ/ΓΜΑ 71/1988 (άρθρ. 8)		ΝΑΙ	5	ΠΑΘΗΤΙΚΗ	
ΘΕΛΕΙ ΜΕΛΕΤΗ αν το εμβαδόν : β) Ζ1>= 500 τ.μ. γ)Ζ2 => 250 τ.μ.	5	ΝΑΙ	Η 8γ/2007 Π. Δ/ξη & ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΧΡΙ 50 ΑΤΟΜΑ (Χωρίς Διαχωρισμό)	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ φαρμακεία, Κομμωτήρια, Ινστιτούτα καλλωπισμού, ραφεία,Υποδηματοποιεία, Κυλικεία, Ταχυδρομικά καταστήματα, Μονάδες διανομής, κτλ.			ΝΑΙ	5	ΠΑΘΗΤΙΚΗ	
ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΜΕΛΕΤΗ αν το εμβαδόν : α) Ζ0 = ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ β) Ζ1<= 500 τ.μ. γ)Ζ2 <= 250 τ.μ.			για τα Μικρά Η 8γ/2007 Π.Δ/ξη Χωρίς Μελέτη							
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝ 1.Θέλει ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ, 2.Αν κάνει Χρήση υγραερίου, 3.Πώληση υγραερίου, 4.Έχει μόνιμα συστήματα.			ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ					ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ		
			ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ πάει κατευθειαν στο Δήμο Οπρωποπυλαιο, Κρεοπυλαιο, Παντοπυλαιο, Πτηνοπυλαιο, Αυγοπυλαιο, Ιχθυοπυλαιο, Γαλακτοπυλαιο, Πρατήριο κατεψυγμένων, Καφεκοπείο, Πρατήριο ελαίων και λιπών, Πρατήριο Γάλακτος & ειδών Ζαχαροπλαστικής, Πρατήριο Άρτου,Πρατήριο έτοιμου φαγητού, Κατάστημα ξηρών καρπών & Ζαχαρωδών προϊόντων, Κάβα εμφιαλωμένων ποτών, κατάστημα διάθεσης προϊόντων Αλλαντοποιείας, Κομμωτήριο, Κουρείο, κατάστημα περτυοίσης Χεριών - ποδιών, Εργαστήριο δερματοσιζίας.				ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ πάει κατευθειαν στο Δήμο Οπρωποπυλαιο, Κρεοπυλαιο, Παντοπυλαιο, Πτηνοπυλαιο, Αυγοπυλαιο, Ιχθυοπυλαιο, Γαλακτοπυλαιο, Πρατήριο κατεψυγμένων, Καφεκοπείο, Πρατήριο ελαίων και λιπών, Πρατήριο Γάλακτος & ειδών Ζαχαροπλαστικής, Πρατήριο Άρτου,Πρατήριο έτοιμου φαγητού, Κατάστημα ξηρών καρπών & Ζαχαρωδών προϊόντων, Κάβα εμφιαλωμένων ποτών, κατάστημα διάθεσης προϊόντων Αλλαντοποιείας, Κομμωτήριο, Κουρείο, κατάστημα περτυοίσης Χεριών - ποδιών, Εργαστήριο δερματοσιζίας.		μ 49 μ θεωρητικό πληθυσμό ΜΠΟΡΕΙ με την Εγκ.Δ/γής Α.Π.Σ. 7600/700/1960 να γίνει ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΟΥ & ΜΕΧΡΙ 37KW ισχύ ή 70KW θερμική να γίνει ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ χωρίς αλλαγή χρήσης	
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝ έχει μόνιμα συστήματα ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ			Η 3/2015 Π. Δ/ξη	ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΥ κοινωνικές, οικονομικές, Πολιτιστικές, Θρησκευτικές, Ψυχαγωγικές, Επιστημονικές, Αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, Τράπεζες & πρακτορεία τυχερών παιγνίων >70 τ. μέτρα, συνεδριακά κέντρα,	Πληθυσμός> 50 ατόμων με το Π.Δ/γμα 71/1988 (Άρθρο 10). Πληθυσμός <=50 ατόμων με την Εγκ. Δ/γής Α.Π.Σ 7600/700/1960				μ 3/2015 Π. Δ/ξη κατευθειαν ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΟΨΕΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤ/ΚΟΥ	
			μ 15/1956 μ							

ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	Θέατρα Χώροι παραστάσεων, μεγαλύτερα των >50 ατόμων Το Π.Δ/γμια 71/1988 (Άρθρο 10) & Ν.4229/2014	παιδότοποι, ΚΑΠΗ, ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, σχολές χορού, μουσεία, δικαστήρια, αίθουσες συμβουλίων, γυμναστήρια, κτλ. ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ χώρους σε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ όπως εστιατόρια κτλ. & ΛΥΟΜΕΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα)	Θέατρα - Χώροι παραστάσεων Πληθυσμός > 50 ατόμων με το Π.Δ/γμια 71/1988 (Άρθρο 10).	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
			Π. Δ/ξη 11/2003	μ μ μ ()	Π. Δ/ξη 11/2003				
ΝΑΙ	1	ΝΑΙ	Η 3/2015 Π. Δ/ξη	ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ	αν η ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΕΟΤ τότε Π.Δ. 71/88 (Άρθρο 6)	ΝΑΙ	1	ΝΑΙ	
ΝΑΙ	1	ΝΑΙ	Π.Δ. 455/1979	ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΩΝ κτλ. απλοι & με ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	Το 71/88 (Άρθρο 13) ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΤΩΝ 10 ΘΕΣΕΩΝ (διαφορετικά με την χρήση του κτιρίου)	ΝΑΙ	1	ΝΑΙ	ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 6 ΜΗΝΕΣ
			Εγκ. Δ/γρή Α.Π.Σ 7600/700/1960	ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΟΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	Το 71/88 (Άρθρο 13) ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΤΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ (διαφορετικά με την χρήση του κτιρίου)				
ΝΑΙ	3	ΝΑΙ	Υ.Α. 16085 Φ. 700.1/2009	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (ΕΣΑ) για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, Σταθμοί Υπεραστικών Λευφορείων, και λοιπές εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών της Ν. Αυτο/σης.	μ ο Π. Δ/γμια 71/1988 (Άρθρο 11) & Π.Δ. 78/1988 (με Υγραέριο) Ενεργητική Κ.Υ.Α. 16085 Φ. 700.1/2009	ΝΑΙ	3	ΝΑΙ	ΓΙΑ χρήσεις, εμπορική, βιομηχανία -βιοτεχνία, σταθμός αυτοκινήτων ή αποθήκευση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ Ν.4199/13
ΝΑΙ	3	ΝΑΙ	ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ. 1224/1981, Ν. 2801/2000 & Π.Δ. 118/2012	ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	ΠΑΘΗΤΙΚΗ με το Π.Δ. 71/88 (Άρθρο 8 ή 9 & 13) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ	ΝΑΙ	3	ΝΑΙ	
			ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ. 465/70, 2801/2000, & Π.Δ. 118/2012						
			Π. Δ. 595/84	ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ	Π. Δ. 595/84				
			ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Υ.Α. 5063/184/2000	ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Υ.Α. 5063/184/2000				
			ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ Υ.Α. 13935/930/2014		ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ Υ.Α. 13935/930/2014				
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	Εγκ. Δ/γρή Α.Π.Σ 7600/700/1960	ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ	Π. Δ. 71/88 (Άρθρο 12β)	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	ΚΥΑ Φ.15/1589/06	ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	Π. Δ. 71/88(Άρθρο)	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
			Εγκ. Δ/γρή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	() TV	Εγκ. Δ/γρή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.				
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	Εγκ. Δ/γρή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ	Εγκ. Δ/γρή Α.Π.Σ 7600/700/1960	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
			Εγκ. Δ/γρή Α.Π.Σ 7600/700/1960						
ΝΑΙ Αν έχει μόνιμα συστήματα ΑΘΕΩΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	—	ΌΧΙ	Κ.Υ.Α. Φ.15/1589/06 Κ.Υ.Α. Φ.15/1589/06	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ (Κατηγορίας<=Αα) Εργαστήρια, Αποθήκες, Επεξεργασία προϊόντων, αποθήκες πρώτων υλών & Αγαθών.	Παθητική Π. Δ. 71/88 (Άρθρο 11), Ενεργητική ΚΥΑ Φ.15/1589/06	ΟΧΙ	—	ΝΑΙ αν είναι για ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ	
ΝΑΙ	8	ΝΑΙ	Υ.Α. 10451/929/1988	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ (Κατηγορίας>Αα)	. . . 7/ 1/4817/90	ΝΑΙ	8	ΝΑΙ	
			Κ.Υ.Α. Δ7/Φ1/4817/90	ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ					
			Κ.Υ.Α.7376/1991	ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ					
			Κ.Υ.Α. Φ.15/1589/06 & Κ.Υ.Α. 3329/89	ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ					
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	Π. Δ/ΞΗ 6/1996	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ	Π. Δ. 71/88 (Άρθρο 11)	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	ΚΥΑ Δ3/14858/1993	ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ	ΚΥΑ Δ3/14858/1993	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΥΓΡΑΕΡΙΑ,ΚΥΑ Δ3/14858/1993	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΙΕΙΩΝ	ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΥΓΡΑΕΡΙΑ, Δ3/14858/1993	ΝΑΙ	5	ΝΑΙ	
			ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ, 34458/90		ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ, 34458/90				
			ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΙΕΙΩΝ Υ.Α. 34628/85 & ΚΥΑ Π. 7086/88		ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΙΕΙΩΝ Υ.Α. 34628/85 & ΚΥΑ Π. 7086/88				

			ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΑ από 28-6-1991 ΦΕΚ 578/8/29-7-91 και εταιρείες ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΑ από 28-6-1991 ΦΕΚ 578/8/29-7-91 και εταιρείες ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ				
ΝΑΙ			Αποθήκες 6/1996 Π.Δ/ξη	ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	Π. Δ. 71/88 (Άρθρο 11) ή (9 για Εκθέσεις Αυτοκινήτων)			ΝΑΙ	
			Έκθεση αυτοκινήτων 8γ/2007 Π. Δ/ξη						ΝΑΙ
			NPPA418 & NPPA 409	ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ / ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	NPPA418 & NPPA 409				
	5		. / 10 /2002		. / 10 /2002			5	
			. / 9 /2000		. / 9 /2000				
	1		Εγκ. Δ/γή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.		Εγκ. Δ/γή Α.Π.Σ 7600/700/1960 & η Π. Δ/ξη 9/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.			1	

				. / 12/2012	μ	011040/54613247	(
				. / 13/2013		10)	
				. / 14/2014			(sprigler)	
				. / 15/2014			(